



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел. 718-25-05

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел. 718-25-61

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Адмиралтейского района
Санкт-Петербург, ул. 9-я Красноармейская д. 10Б, тел. 251-57-93

Предписание № 2-8-427/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Петровский колледж» (СПБ ГБПОУ «Петровский колледж»), ИНН 7805030240
(полное и сокращенное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина) - правообладателя объекта защиты)

Во исполнение распоряжения ОНДПР Адмиралтейского района УНДПР ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу № 2-8-427 от 12.10.2017 года, в период с 22 по 29 ноября 2017 г. старшим инспектором ОНДПР Адмиралтейского района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу Калашниковым Денисом Вячеславовичем, проведена плановая выездная проверка здание образовательного учреждения, расположенное по адресу: 190020, г. Санкт-Петербург, ул. Курляндская, д. 39, Лит. Б, В, Д.

Совместно с Инженером по пожарной охране СПБ ГБПОУ «Петровский колледж» Ильиным Владиславом Юрьевичем (по доверенности от 15.11.2017 г. № 01.1-21.2д/120), Заведующим хозяйством СПБ ГБПОУ «Петровский колледж» Лукашевым С.А..

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1		2	3	4
ул. Курляндская, д. 39, Лит. В				
1.	В здании пожарные извещатели не размещены на несущих строительных конструкциях (установлены на плитках подвесного потолка (3 этаж ч.п. 36, 26, 25, 29, 27, 19, 10, 39 пом. 4-Н, 2 этаж ч.п. 1 пом. 3-Н, 1 этаж ч.п. 47, 42, 38 пом. 1-Н (согласно предоставленного поэтажного плана)	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пункт 1 часть 2 статьи 1, пункт 2 часть 1 статьи 6, статьи 46, 54, 83, 103, Свод правил 5.13130.2009 пункт 13.3.4	01.08.2018 г.	
2.	Помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1	01.08.2018 г.	

	нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (не отделено противопожарной дверью 2-го типа) (1 этаж ч.п. 11, 12, 42 пом. 1-Н (согласно предоставленного поэтажного плана))	ст. 6, ч. 1 ст. 88, СП 4.13130.2013 п. 5.6.4		
3.	В здании для помещения библиотеки, архива не рассчитана и не вывешена на дверь категория по взрывопожарной и пожарной опасности а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (2 этаж ч.п. 7 пом. 3-Н, 1 этаж ч.п. 35, 36, 37, 11, 12, 42 пом. 1-Н (согласно предоставленного поэтажного плана))	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 20, СП 12.13130.2009 п. 4.2, СП 4.13130.2013 п. 5.1.2	01.08.2018 г.	
4.	Горизонтальное расстояние от извещателя до близлежащих предметов и устройств менее 0,5 м. (близко к электросветильникам) 3 этаж ч.п. 26, 25, 29, 27, 19, 10 пом. 4-Н, 2 этаж ч.п. 1 пом. 3-Н, 1 этаж ч.п. 47 пом. 1-Н) (согласно предоставленного поэтажного плана)	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.1 ч.2.ст.1, п.2 ч.1 ст. 6, ст. 54, СП 5.131330.2009, п. 13.3.6	01.08.2018 г.	
5.	В здании коридоры длиной более 60 м. не разделены противопожарной перегородкой 2-го типа (установленные двери не имеют подтверждающих документов характеризующих их свойства)	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пункт 1 часть 2 статьи 1, пункт 2 часть 1 статьи 6, Свод правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» пункт 4.3.3	01.08.2018 г.	
ул. Курляндская, д. 39, Лит. Д				
6.	На 3 этаже ширина горизонтального участка путей эвакуации менее 1,2 м (фактически от 1,14 м. до 1,18 м.) (3 этаж ч.п. 1 пом. 13-Н (коридор) (согласно предоставленного поэтажного плана))	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.1 ч.2.ст.1, п.2 ч.1 ст. 6, статья 89, СП 1.13130.2009 п. 8.1.13	01.08.2018 г.	
7.	В здании пожарные извещатели не размещены на несущих строительных конструкциях (установлены на плитках подвесного потолка (3 этаж ч.п. 10, 20, 14, 6 пом. 13-Н, 2 этаж ч.п. 17 пом. 12-Н (согласно предоставленного поэтажного плана))	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пункт 1 часть 2 статьи 1, пункт 2 часть 1 статьи 6, статьи 46, 54, 83, 103, Свод правил 5.13130.2009 пункт 13.3.4	01.08.2018 г.	
8.	Горизонтальное расстояние от извещателя до близлежащих	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регла-	01.08.2018 г.	

	предметов и устройств менее 0,5 м. (близко к электросветильникам) 3 этаж ч.п. 10, 20 пом. 13-Н, 2 этаж ч.п. 17 пом. 12-Н (согласно предоставленного поэтажного плана)	мент о требованиях пожарной безопасности», п.1 ч.2.ст.1, п.2 ч.1 ст. 6, ст. 54, СП 5.131330.2009, п. 13.3.6		
9.	При высоте лестницы более 45 см не предусмотрены ограждения высотой не менее 1,2 м с перилами (2 этаж у ч.п. 21 пом. 12-Н (согласно предоставленного поэтажного плана)	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.1 ч.2.ст.1, п.2 ч.1 ст. 6, статья 89, СП 1.13130.2009 п. 4.3.4	01.08.2018 г.	
10.	В здании коридор длиной более 60 м. не разделены противопожарной перегородкой 2-го типа (3 этаж помещение 13-Н) (согласно предоставленного поэтажного плана)	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пункт 1 часть 2 статьи 1, пункт 2 часть 1 статьи 6, Свод правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» пункт 4.3.3	01.08.2018 г.	
11.	В здании для помещения библиотеки не рассчитана и не вывешена на дверь категория по взрывопожарной и пожарной опасности а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (2 этаж ч.п. 6 пом. 12-Н (согласно предоставленного поэтажного плана)	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 20, СП 12.13130.2009 п. 4.2, СП 4.13130.2013 п. 5.1.2	01.08.2018 г.	
12.	Помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (не отделено противопожарной дверью 2-го типа) (2 этаж ч.п. 6 пом. 13-Н (согласно предоставленного поэтажного плана)	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 88, СП 4.13130.2013 п. 5.6.4	01.08.2018 г.	
13.	Не установлена дверь с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах (отделяющая коридор) (4 этаж ч.п. 1 пом. 14-Н (согласно предоставленного поэтажного плана)	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.1 ч.2.ст.1, п.2 ч.1 ст. 6, статья 89, СП 1.13130.2009 п. 4.2.7	01.08.2018 г.	
ул. Курляндская, д. 39, Лит. Б				
14.	В здании пожарные извещатели не размещены на несущих строительных конструкциях (установлены на плитках подвесного потолка (1 этаж ч.п. 5, 1 пом.	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пункт 1 часть 2 статьи 1, пункт 2 часть 1 статьи 6,	01.08.2018 г.	

	7-Н (согласно предоставленного поэтажного плана)	статьи 46, 54, 83, 103, Свод правил 5.13130.2009 пункт 13.3.4		
15.	На 1 этаже ширина эвакуационного выхода менее 1,2 м (фактически 0,88 м.) (1 этаж ч.п. 1 пом. 7-Н (согласно предоставленного поэтажного плана))	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.1 ч.2.ст.1, п.2 ч.1 ст. 6, статья 89, СП 1.13130.2009 п. 8.1.12	01.08.2018 г.	
16.	На 1 этаже ширина пути эвакуации менее 1,2 м (фактически 0,83 м.) (1 этаж ч.п. 1 пом. 7-Н (на лестничную клетку) (согласно предоставленного поэтажного плана))	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.1 ч.2.ст.1, п.2 ч.1 ст. 6, статья 89, СП 1.13130.2009 п. 8.1.12	01.08.2018 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Вместе с тем, в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ), пожарная безопасность объекта защиты может быть обеспечена выполнением одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности (национальные стандарты, своды правил, а так-же иные документы, содержащие требования пожарной безопасности).

Кроме этого, в соответствии со статьёй 78 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ для зданий, сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, на основе требований указанного Федерального закона разрабатываются специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, подлежащие согласованию в установленном порядке.

При этом, в соответствии с пунктом 75 Административного регламента МЧС России исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, утверждённого приказом МЧС России от 30.11.2016 № 644 (далее - Административный регламент), в случае проведения аккредитованной в установленном порядке экспертной организацией, осуществляющей деятельность в области оценки пожарного риска, расчёта по оценке пожарного риска, подтверждающего выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, в ходе внеплановой проверки данного предписания противопожарное мероприятие, содержащееся в предписании об устранении нарушений, влияющее на расчетные величины пожарного риска, будет считаться исполненным при выполнении одного из следующих условий:

1) исполнения в полном объеме данного мероприятия;

2) исполнения комплекса необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, при котором расчетом по оценке пожарного риска подтверждается выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, - для объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Технический регламент);

3) наличия расчета по оценке пожарного риска в случаях, установленных Техническим регламентом, с результатом, не превышающим допустимые значения, установленные указанным федераль-

ным законом, - для объектов защиты, которые запроектированы и построены, а равно на которых были про-изведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, после вступления в силу Технического регламента.

При применении на объекте защиты комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в ходе проверок будет проверяться их соблюдение.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в досудебном (внесудебном) порядке, установленном главой V Административного регламента, или в суд.

В соответствии со статьёй 38 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Калашников Денис Вячеславович – старший инспектор отделения ОНДПР Адмиралтейского района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу

« 29 » ноября 2017



Предписание для исполнения получил (а):

Инженер по пожарной охране СПб ГБПОУ «Петровский колледж» Ильин Владислав Юрьевич (по доверенности от 15.11.2017 г. № 01.1-21.2д/120)

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

«29» ноября 2017 г.